

Netzverluste

§17 (2) Nr. 1 Jahreshöchstlast und Lastverlauf	Summe (kWh)	Max. (kW)	Datum Max.	Uhrzeit Max.
MS aller Entnahmestellen (ohne NV)	31.150.264	6.961	01.12.2022	09:45
MS/NS aller Entnahmestellen (ohne NV)	11.325.836	4.673	17.04.2022	15:00
NS (ohne NV)	18.113.328	4.610,00	02.05.2022	13:30
§17 (2) Nr. 2 Netzverluste je Spannungsebene	Summe (kWh)	%		
MS	249.107	0,79		
MS/NS	149.607	1,30		
NS	560.528	3		
§17 (2) Nr. 2 Summenlast der Netzverluste	Summe (kWh)	Max. (kW)		
	959.242	342		
§17 (2) Nr. 3 Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden	Summe (kWh)	Max. (kW)		
	15.861.331	3.378		
§17 (2) Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	Summe (kWh)	Max. (kW)		
	15.895.292	3.464		
§17 (2) Nr. 5 Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	Summe (kWh)	Max. (kW)		
HS/MS	30.542.928	7.056		
MS	10.148.693	2.921		
MS/NS	8.513.053	2.642		
§17 (2) Nr. 6 Rückspeisung aus vorgelagerten Ebene MS	Summe (kWh)	Max. (kW)		
	959.725	4.560		
§17 (2) Nr. 6 Rückspeisung aus vorgelagerten Ebene MS/NS	Summe (kWh)	Max. (kW)		
	1.326.751	4.692		
§17 (2) Nr. 6 Dezentrale Einspeisung	Summe (kWh)	Max. (kW)		
MS	15.746	61		
NS	10.160.752	4.906		
§17 (3) Satz 3 Ergebnisse der Differenzbilanzierung	Summe (kWh)	Max. (kW)		
	- 33.110	1.096		